

Lähetäjä: [Virtanen Satu-Maria \(Luottamushenkilö\)](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo](#)
Aihe: Lausunto
Päivämäärä: perjantai 29. elokuuta 2025 9.57.47
Liitteet: [16_Torin siirto.pdf](#)

Liitteenä vammaisneuvoston lausunto torin muutosta

Ystävällisin terveisin

Satu-Maria Virtanen

Jyväskylän Vammaisneuvosto, puheenjohtaja

p. 0503118920



JYVÄSKYLÄN TORIN MUUTTO

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmälle pidettiin 20.8.2025 esittely tulevasta torin siirtämisestä nykyiseltä paikaltaan Asema-aukiolle. Tapio Koikkalainen ja Minna Turja-Mäkinen esittelivät asemapiirustuksen avulla alustavia suunnitelmia, millaiseksi toria on suunniteltu.

Alueella jo nyt olevat portaat, jotka sijoittuvat Vapaudenkadun lähelle, tullaan laajentamaan. Portaiden askelmiin pitää laittaa kontrastivärit, jotta askelmat erottuvat riittävän selkeästi. Kontrastiväri on laitettava joka askelmalle. Samoin koko aluetta laajennetaan niin, että Asemakadun osa, joka rajoittuu Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välille, muutetaan kävelykaduksi.

Torin pinnoitteeksi on mietitty nupukiveä, jossa on tasainen ristipäähakattu pinta, jolloin kivi ei ole liukas. Esteettömyystyöryhmä huomautti, että kyseinen kivi ei ole apuvälineiden kanssa liikkuville esteettömin alusta ja pyysi miettimään tasaista laatoitusta vaihtoehtoksi pinnoitteelle. Näkövammaisia henkilöitä varten alueelle on suunniteltu ohjaavat laatoitusraidat, joka on erittäin hyvä asia.

Hannikaisenkadun lähelle on suunniteltu wc-tiloja. Ajatuksena on, että paikalla olisi LE-wc sekä niin sanottu tavallinen wc. Toinen kohta, johon näitä wc-tiloja on suunniteltu, sijoittuisi lähelle Vapaudenkatua. Sijainti on vielä epäselvä ja esteettömyystyöryhmän mielestä Hannikaisenkadun lähellä oleva paikka olisi parempi. Siihen viereen on suunniteltu pysäköintipaikoitusalue, josta löytyy myös kaksi LE-paikkaa.

Torin ympärillä oleva reunakivetyks on suurelta osin suunniteltu niin, että siinä on kuuden senttimetrin korotus. Apuvälineillä liikkuville henkilöille on kahden senttimetrin korotus ylitettävä, mutta kuuden senttimetrin ylitys ei. Reunakivetyksen korkeudet on mietittävä tarkasti ja ainakin osittain reunakivetyksen korkeus pitää alentaa kahden senttimetrin korkuiseksi.

Alueen toisessa päässä on infotaulu ja esteettömyystyöryhmä pyytää huomioimaan, että infotaulut eivät ole vilkkuvien mainosvalojen kyllästyttämiä, koska vilkkuva valo laukaisee muun muassa migreenikohtauksia.

Talvikunnossapito käsittää ainoastaan kävelykadun osuuden ja siihen tulee sulana pitojärjestelmä. Itse torialue ei kuulu talvikunnossapidon alaisuuteen. Esteettömyystyöryhmä pyytää huomioimaan, että sulana pitojärjestelmän ja torin välisellä alueella kehitty nopeasti polanne. Tämä pitää huomioida ja hoitaa niin, ettei siitä tule este liikkumiselle.





Esteettömyystyöryhmä otti esille myös palveluliikenteen pysäkin sijainnin, että voisiko sen siirtää lähemmäs uutta toria.

Muutoin vammaisneuvostolla ei ollut suunnitelmaan huomauttamista. Vammaisneuvosto edellyttää kaikissa kohteissa, että niitä tarkastellaan sen mukaan, mitä esteettömyydestä/saavutettavuudesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa (2017), rakentamislaisissa ja alueidenkäyttölaissa sekä Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelmassa.

Satu-Maria Virtanen
Jyväskylän vammaisneuvosto, puheenjohtaja