

Asia

Sähkökaapelin rakentaminen Päijänteen Mustanselän alitse mantereeseen ja Kalliosaarten välillä, Jyväskylä

Hakija

Elenia Verkko Oyj
PL 2
33901 Tampere
Y-tunnus: 3001882-6

Lupa- ja valvontavirasto, ympäristöosasto

PL 20, 13035 LVV

Sähköposti: kirjaamo@lvv.fi

lvv.fi

Puhelin: 0295 254 000

Y-tunnus 3543248-7

Sisällysluettelo

Asia	1
Hakija.....	1
1 Perustiedot	4
1.1 Hakemuksen vireilletulo	4
1.2 Viranomaista koskeva merkintä	4
1.3 Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta	4
2 Asia	4
2.1 Taustatiedot	4
2.1.1 Sijainti	4
2.1.2 Oikeudet tarvittaviin alueisiin	4
2.1.3 Kaavoitus	4
2.2 Vesitaloushanke	5
3 Käsittely.....	5
3.1 Tiedottaminen	5
3.2 Lausunnot	5
3.2.1 Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) lausunto.....	6
3.2.2 Väylävirasto.....	6
3.3 Muistutukset ja mielipiteet	7
3.4 Selitys	7
4 Ratkaisu.....	7
4.1 Vesitalouslupa.....	7
4.2 Lupamääräykset	7
5 Ratkaisun perustelut	8
6 Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin.....	9
7 Sovelletut säännökset	9
8 Päätöksen täytäntöönpano.....	9
8.1 Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus	9
9 Käsittelymaksu	9
10 Tiedottaminen.....	9
10.1 Päätös	9
10.2 Päätöksestä tiedottaminen.....	10
11 Muutoksenhaku	10

12 Liite	10
13 Asian käsittelijät.....	10

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Elenia Verkko Oyj on aluehallintovirastossa 10.9.2025 vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa sähkökaapelin rakentamiseen Päijänteen Mustanselän alitse mantereeseen ja Kalliosaarten välillä Jyväskylän kaupungissa. Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa diaarinumerolla LSSAVI/17992/2025.

1.2 Viranomaista koskeva merkintä

Aluehallintovirastot on lakkautettu 31.12.2025. Lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (530/2025) 32 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastojen vireillä olevat asiat ovat siirtyneet lain voimaan tullessa (1.1.2026) Lupa- ja valvontavirastolle. Asiatunnus Lupa- ja valvontavirastossa on LVV-U/18886/2026.

Tämän päätöksen mukaisena valtion valvontaviranomaisena toimii Lupa- ja valvontavirasto.

1.3 Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Vesilain 3 luvun 3 §:n 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti

Sähkökaapeli on tarkoitus rakentaa Päijänteen Mustanselän alitse mantereeseen ja Kalliosaarten välillä. Alituksen pituus vesialueella on noin 748 metriä. Kaapeli alittaa yhteiset vesialueet 179-451-876-1 sekä 179-876-20-0 ja rantautuu mantereeseen puolella kiinteistöllä 179-451-1-309 ja Kalliosaarten puolella kiinteistöllä 179-440-1-294.

Sähkökaapeli alittaa vesistöissä Pulkkilanharjun Karisalmi-Jyväskylä -väylän. Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia muinaismuistoja.

2.1.2 Oikeudet tarvittaviin alueisiin

Hakija on sopinut rantautumisalueiden omistajien ja vesialueita hallinnoivien osakaskuntien kanssa kirjallisesti kaapelin sijoittamisesta ja tähän liittyvistä korvauksista.

2.1.3 Kaavoitus

Alituskohdalla on voimassa 13.4.1998 lainvoiman saanut Korpilahden-Päijänteen oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jossa rantautumiskohtien läheisyydessä on molemmin puolin merkinnät RA (loma-asuntoalue) ja LV-1 (yksityinen tai yhteisalueosakkaiden venevalkama/uimaranta) ja vesialueella merkintä W (vesialue). RA-merkintää koskeva

kaavamääräys ohjaa alueelle rakennettavien rakennusten määrää, rakennusala ja sijaintia. LV-1- ja W-merkintöihin ei liity kaavamääräyksiä.

2.2 Vesitaloushanke

20 kV:n kaapeli rakennetaan yksityisen asiakkaan tilauksesta. Saaritonttien sähköistämällä mahdollistetaan loma-asuntojen laadukkaampi käyttö.

Asennustyö on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2026 touko-elokuun välisenä aikana ja se kestää joitakin päiviä.

Alituskohdalla sijaitseva Pulkkilanharjun Karisalmi-Jyväskylä-väylän (VL 3 hyötyliikenteen matalaväylä) mitoitussyvyys on 2,4 m ja haraussyvyys 3 m mitattuna purjehduskauden alavertaustasosta NWnav + 77,70 NN.

Hakemuksen liitteenä olevan poikkileikkauspiirroksen perusteella vesisyvyys on asennusreitillä syvimmillään 29 metriä.

Sähkökaapelin asennus tapahtuu pääosin laskemalla kaapeli lautalta vesistön pohjaan ja painottamalla se betonipainoin. Ranta-alueilla, vesisyvyyden ollessa alle 1 m, kaapeli asennetaan 110 mm:n suojaputkessa pohjaan tehtävään 0,7 m syvään kaivantoon, joka peitetään. Vesisyvyyden ollessa 1–2 m kaapeli putkitetaan järven pohjaan.

Kaivutyöstä aiheutuu hakijan arvion mukaan lyhytaikaista vesistön samentumista. Kaapeleiden rantautumiskohdat on hakemuksen mukaan katselmoitu maanomistajien kanssa siten, ettei rantautumisesta ole haittaa alueen käytölle.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla 21.10.–27.11.2025. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

3.2 Lausunnot

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Jyväskylän kaupungilta, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta sekä Väylävirastolta.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

kalatalousviranomainen ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ovat ilmoittaneet, että ne eivät anna lausuntoa asiassa.

3.2.1 Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) lausunto

Suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Pulkkilanharjun Karisalmi - Jyväskylä väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta.

Kaapeli on painotettava vesistöalituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja sen merkitsemisessä tulee noudattaa määräystä Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021) sekä ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella (TRAFICOM/216486/03.04.01.01/2021). Em. määräys ja ohje ovat ladattavissa Traficomien verkkosivuilta (Traficom > Säädökset ja määräykset). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Kaapelin asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Traficom toimii Suomen merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien verkkosivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid – koordinaatit" yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa, esim. shapefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa.

Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomien diaarinumero TRAFICOM/735492/04.04.05.05/2025.

3.2.2 Väylävirasto

Kaapeli alittaa Väyläviraston ylläpitämän Pulkkilanharjun Karisalmi – Jyväskylä väylän (VL3 hyötyliikenteen matalaväylä), jonka mitoitussyväys on 2,4 m ja haraussyvyys 3 m mitattuna purjehduskauden alavertaustasosta NWnav +77,70 NN. Kaapeli tulee asentaa riittävästi painotettuna vesistön pohjaan niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy pohjassa paikoillaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli sijaitsee väylän haraustason +74,70 NN alapuolella. Karttatarkastelun perusteella väylän

alituskohdassa on yli 20 m vesisyvyys. Asennuslinjan lähellä ei sijaitse kelluvia turvalaitteita. Kaapelin rakentaminen ja vesistöön asennus ei saa haitata väyläliikennettä.

Väylävirasto ei näe estettä kaapelin asentamiselle hakemuksessa esitetyllä tavalla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (www.Traficom.fi) antaa ohjeet kaapelin maastoon merkitsemiseen ja töiden valmistumisesta. Traficom vastaa rakenteiden merikarttoihin merkitsemisestä.

3.3 Muistutukset ja mielipiteet

Asiassa ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

3.4 Selitys

Hakija on ilmoittanut, että se ei katso tarpeelliseksi antaa selitystä annettujen lausuntojen johdosta. Työ voidaan toteuttaa lausuntojen mukaisesti.

4 Ratkaisu

4.1 Vesitalouslupa

Lupa- ja valvontavirasto myöntää Elenia Verkko Oyj:lle luvan sähkökaapelin asentamiseen vesistöön Jyväskylän kaupungissa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitetyn piirustuksen ”Vesistöristeämä_1_3000_A3” osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupa- ja valvontavirasto myöntää Elenia Verkko Oyj:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisistä vesialueista 179-451-876-1 ja 179-876-20-0 sekä kaapelin rantautumiskiinteistöistä 179-451-1-309 ja 179-440-1-294.

Hankkeesta ja myönnetystä oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa omaisuutta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

4.2 Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa.

Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on enintään 2 metriä, kaapeli on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä, tai suojattava muutoin.

Pulkkilanharjun Karisalmi – Jyväskylä -väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli painotuksineen sijaitsee väylän haraustason (+74,70 NN) alapuolella.

2. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Hanke tulee toteuttaa ensisijaisesti kalojen kevätkutuaajan ja lintujen pesimäajan ulkopuolella.
 3. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
 4. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.
 5. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
 6. Kaapelin sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
 7. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
 8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille.
- Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.
9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osin loppuun neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
 10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontavirastolle, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja Väylävirastolle.
 11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Lupa- ja valvontavirastolle, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Ilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia vesialueella osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sen vaatimassa muodossa.

5 Ratkaisun perustelut

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa yksityisen asiakkaan tilauksesta sähkökaapeli Päijänteen Mustanselän alitse mantereeseen ja Kalliosaarten välillä. Kaapeli alittaa Pulkkilanharjun Karisalmi – Jyväskylä -väylän. Kaapeli asennetaan ranta-alueilla kaivamalla ja muutoin pohjaan painottamalla.

Hanke ei ole ristiriidassa maankäytön suunnittelun kanssa.

Hankkeesta voi aiheutua lähinnä lyhytkestoisen rakennusvaiheen aikaista väliaikaista samentumista. Asennettuna kaapeli ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna aiheuta haittaa vesistölle tai sen käytölle. Hankkeesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka vaarantaisivat Päijänteen vesimuodostuman tilatavoitteen saavuttamisen tai voisivat aiheuttaa vesimuodostuman tilan heikentymistä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 20 a ja 20 b §:issä tarkoitetulla tavalla. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin on voitu myöntää vesilain 2 luvun 12 §:n kohdan 1) nojalla, koska kyseessä oleva kaapeli on säännöksessä tarkoitettu vähäinen rakennelma. Luvan hakija on sopinut kaapelin sijoittamisesta vesialueita hallinnoivien osakaskuntien sekä rantautumisalueiden kiinteistönomistajien kanssa.

Vesilain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset ovat siten olemassa.

6 Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin

Lupa- ja valvontavirasto on ottanut asiassa annetut lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

7 Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 § 1 momentin 1) kohta ja 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

8 Päätöksen täytäntöönpano

8.1 Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

9 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 3 600 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) ja sen liitteen mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.3 taulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaista johtoa koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 3 600 euroa.

10 Tiedottaminen

10.1 Päätös

Hakija
Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Väylävirasto, sisävesiväylät -yksikkö
Suomen ympäristökeskus

10.2 Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla (ytietopalvelu.lv.v.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

11 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

12 Liite

Valitusosoitus

13 Asian käsittelijät

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Johanna Romu ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Valitusosoitus

Tähän Lupa- ja valvontaviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, vesitaloustehtäviä tai kalataloustehtäviä hoitava elinvoimakeskus sekä muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Lisäksi valitusoikeus on Lupa- ja valvontaviraston yleisen edun valvontayksiköllä mm. sen valvottavaksi kuuluvissa asioissa painavan yleisen edun turvaamiseksi.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

1 Toimi näin

Jos haet muutosta Lupa- ja valvontaviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 16.3.2026.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

2 Ilmoita valituksessa

- Valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- Laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
- Sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- Päätös, johon haetaan muutosta.
- Päätöksen kohta, johon haetaan muutosta.

- Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan.
- Perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

3 Valituksen liitteet

- Lupa- ja valvontaviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Lupa- ja valvontavirastoon)
- valtakirja
 - Asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - Asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

4 Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihte: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valitusosoitus
6.2.2026
LVV-U/18886/2026
Julkinen

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/18886/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/18886/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Ojala Johanna E 04.02.2026 15:11

Puheenjohtaja Romu Johanna 04.02.2026 15:25