

Lähtettäjä: [Kuitunen Petri](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo](#)
Aihe: Keljonkankaantien eteläinen osa. Asemakaavan laajennus ja muutos koskee 21 – ja 28. kaupunginosaa.
Päivämäärä: keskiviikko 18. kesäkuuta 2025 9.26.40
Liitteet: [Keljonkankaantie johtokartta Alva Sähköverkko.pdf](#)

Hei,

Alva Sähköverkolla kulkee Keljonkankaantien alueella 20kV keskijännitekaapeli sekä 2kpl 0,4kV liittymiskaapeleita jotka tulee huomioida kohteen suunnittelussa.

Mikäli asemakaavamuuos aiheuttaa siirtotarpeen, siirrosta aiheutuvista kuluista vastaa johtosiirron aiheuttaja.

Liitteenä johtokartta selventämään asiaa.

Alva Sähköverkolla ei muuta lausuttavaa tässä vaiheessa.

Rakennustöiden alettua Alva Sähköverkolla kiinnostusta asentaa alitusputkia Keljonkankaantien poikittukseen.

ALVA Sähköverkko Oy:n puolesta

Ystävällisin terveisin

Petri Kuitunen
Verkkosuunnittelu
ALVA Sähköverkko Oy
040 141 8917
Petri.Kuitunen@alva.fi

From: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Sent: Tue, 10 Jun 2025 07:07:06 +0200
To: Kirjaamo
Subject: Telian lausunto: Keljonkankaantien eteläinen osa kaavaluonnos luonnosv

Hei

Kiitos lausuntopyynnöstä.

Teliällä on kaava alueella käytössä olevaa infraa.

Mikäli kaavaan liittyvä rakentaminen aiheuttaa kaapeleiden siirtoja, on niistä oltava yhteydessä 12 viikkoa ennen mahdollista siirtotarvetta. Siirrot sulan maan aikana.

Lähtökohtaisesti siirrot maksaa tilaaja.

Tarkemmat kaapelikartat ja kaapeleiden näytöt <https://johtotietopankki.fi/> kautta.

Ystävällisin terveisin:

Sami Lindroos

Asiantuntija | Production-Desk



Telia Finland Oyj

020 133 2710

production-desk@teliacompany.com

www.telia.fi

Subject: VL: Keljonkankaantien eteläinen osa kaavaluonnos luonnosv. nähtävänä 6.6.-23.6.2025

JYVÄSKYLÄ 

Arvoisa osallinen