

Lähettilä: [Kauhanen Ville](#)
Vastanottaja: [Kirjaamo](#)
Kopio: [Piippanen Timo](#)
Aihe: Lausunto koskien Tikkakosken korttelin 5 vaiheasemakaavaa
Päivämäärä: maanantai 27. tammikuuta 2025 15.03.03
Liitteet: [Tikkakoski_kaavamuutos.pdf](#)
[26_Tyypipiirustus_U_0576_Mpuk_poikkileikkaus.pdf](#)

Et saa usein sähköpostia osoitteesta ville.kauhanen@loimua.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)

Hei,

Loimua Oy:lla kulkee kaukolämpöjohto kaavamuutosalueella. Kaavamuutoksen yhteydessä Jyväskylän kaupunki on varannut alueen kaukolämpöjohdolle (maalainen johto). Alla huomioita liittyen kaukolämpöjohtoon.

- Kaukolämpöjohdon päälle ei saa sijoittaa kiinteitä rakenteita
- Kaukolämpöjohdon päälle ei saa sijoittaa pitkittäissuunnassa muita kaapeleita
- Kaukolämpöjohdon suojaetäisyys kiinteälle rakenteelle putken kyljestä mitattuna on vähintään 1 (yksi) metri
- Mikäli maa-aineksia vaihdetaan kaukolämpöjohdon ympärillä, kaukolämpöjohdon ympärys on täytettävä suojahiekalla (kts. liite)
- Kaukolämpöjohdon lähelle sijoitettavat kiinteät rakenteet eivät saa haitata johdon huoltoa
- Ennen maanrakentamisen aloittamista kaukolämpöjohdon läheisyydessä on tilattava johtonäyttö

Ystävällisin terveisin,

Ville Kauhanen

Rakennuttajainsinööri

+358443651251

LOIMUA Oy

Käyntiosoite: Laukaantie 4, Jyväskylä

Saamme lämmön elämään.

[loimua.fi](#) | [Facebook](#) | [X](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)